

4 各種解析用データの整備

4.1 風況データの整備

全国の導入ポテンシャルの算出、風力有望エリアの抽出等に利用するために、過去 20 年間の詳細な気象シミュレーションを実施し、20 年間の年平均風速等の風況データを整備した。

本事業では、関東、中部、北陸、関西、中国、四国の 6 地方（以降、「関東～四国地方」という）を対象領域として新たに風況データの整備を行った。なお、その他の地方に関しては、過年度の環境省事業（「平成 23 年度東北地方における風況変動データベース作成事業」、「平成 24 年度北海道地方における風況変動データ作成事業」、「平成 25 年度九州・沖縄地方における風況変動データ作成事業」、以降、合わせて「過年度事業」という）において整備されている。本事業では、過年度事業で整備された風況データと同様の仕様で関東～四国地方における風況データの整備を行い、過年度事業の風況データと統合して全国のデータとして整備した。また、整備した風況データは、地図上で閲覧可能な形式に変換（GIS 化）を行った。

4.1.1 20 年間の詳細な気象シミュレーションの実施

気象シミュレーションは、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（以下、CTC）が独自に開発した局地気象モデル LOCALS™ を使用した。LOCALS™ は風力発電量評価及び国内及び海外の風況マップ作成業務において、豊富な実績のある気象モデルである。

気象シミュレーションを行う際は、NCEP（米国海洋大気庁）の再解析データを入力として、段階的に計算領域を狭めながら計算格子の詳細化を行った（図 4-1 参照）。

再解析データとは、長期の気候変動研究などを目的として作られる格子点気象データである。過去数十年の気象観測データを用いた数値予報/データ同化手法を適用し、同一の数値気象モデルを使うことにより作成される、長期間の均質な長期気象データである。NCEP から提供される再解析データは 1979 年から一般に公開されており、このデータを用いることにより、過去 20 年にわたる長期間の風況変動の解析が可能となった。

一方で再解析データは、空間解像度は 2.5 度（緯度方向）×2.5 度（経度方向）と粗い間隔の格子データであるため、気象シミュレーション技術を駆使し、更に詳細なメッシュで再計算を実施した。

CTC がこれまで 10 年以上にわたって、多くの気象シミュレーションを行ってきた経験上、水平解像度が 500m メッシュ以下であれば、高精度な風況を推定できることがわかっている。従って、本業務においても水平解像度を 500m に設定し、気象シミュレーションを実施した。また、計算出力は 1 時間毎に行い、年間平均風速の評価に対して高解像度な時間間隔のデータを生成した。計算領域は、東京・中部・北陸・関西・中国・四国電力の電力供給エリアを対象とし、計算期間は 1991 年～2010 年の 20 年間とした。

表 4-1 に気象シミュレーションの仕様を示す。

表 4-1 気象シミュレーションの仕様

計算領域	計算期間	計算出力データの解像度		
		水平解像度	鉛直解像度	時間解像度
東京・中部・北陸・関西・中国・四国電力供給エリア	1991年～2010年 (20年間)	500m メッシュ	最小 10m メッシュ	1 時間




図 4-1 段階的に計算領域を狭めながら計算格子を詳細化していく手法の概念図
段階的に計算領域を狭めることで、周辺の気象状況の様子を反映させつつ、
計算格子を詳細化することが可能になる。

気象シミュレーションは 1 日単位で行う必要があり、20 年分の風況データの作成には、トータルで約 7,300 (20 年間×365 日) ケースの計算が必要となる。この 7,300 ケースという膨大な数の計算シミュレーションを行うことが、限られた期間で 20 年分の風況データを整備する際の大きな 1 つのボトルネックとなっている。

そこでマルチコアプロセッサに対して効率的な分散処理を行い、マルチコアプロセッサの性能を最大限利用することでこの問題を解決した。計算環境には 32 プロセッサが利用可能な計算機を 8 台、合計 256 プロセッサの計算環境を使用した。このため、1 プロセッサのみを使用した場合と比べて最大 256 倍計算速度を高速化することができた。

分散処理の方法としてはスクリプトでの複数プロセスの実行制御を行った。スクリプトの記述言語には主に Python2.7 を使用した。スクリプトで LOCALS™ のシミュレーション計算を複数生成させ作成された実行プロセスを各プロセッサに割り当て同時に実行するよう分散処理させた。

4.1.2 風況データの作成

事業者やレンダーが風力発電の事業性を評価する際は、期待される年間総発電量の確率分布を推定することで、事業が継続可能な年間総発電量の下限値を見積もっている。この見積りを行う際、年間の風況の変動幅を把握することは必須である。

風力発電事業は年間で期待される電力量を基準に評価される。従って、風力発電事業の変動リスクを適切に評価するためには、解析対象地点における「年平均風速」の変動幅を把握する必要がある。

また、複数基の風車を配置するウィンドファームでは、風車の配置は当該地域の卓越風向を考慮して決定する必要がある。風車の風下に形成される風況の乱れた領域はウェーク領域と呼ばれ、この領域に風車を設置した場合、エネルギー取得量は大きく減少する。このため、ウィンドファーム全体としての発電量を最大限に得るためには、卓越風向を考慮した風車配置の検討が必要となる。したがって、最適な風車配置の検討に資する情報として、解析対象地点における長期間の風向の変動特性を把握することは重要である。

本事業でも、過年度事業と同様、20年分の風速を解析し、関東～四国地方における風況の年平均風速の平均値及び変動幅（標準偏差、最大値、最小値）の解析を実施した。年平均風速の解析は、2MW級の風車の標準的なハブ高さである地上高80mを対象とした。さらには、関東～四国地方における風向の特性を把握するために、風向（16方位）別の風速出現頻度の解析を実施した。なお、年平均風速の標準偏差には、気象官署での実測値との比較により算出されたシミュレーション誤差も加味したものとした。

本事業で作成した風況データの仕様を表4-2に示す。データの要素としては、「20年間の年平均風速」「年平均風速の標準偏差」「年平均風速の最大値」「年平均風速の最小値」「風向（16方位）別の風速出現頻度」の5要素とした。また、「風向（16方位）別の風速出現頻度」は、風向の傾向が一目で確認できるよう風配図による可視化を行った。

表 4-2 風況データの仕様

データ要素	内容
20年間の年平均風速	20年間の年平均風速の平均値[m/s] (シミュレーション誤差を加味せず)
年平均風速の標準偏差	20年間の年平均風速の標準偏差[%] (シミュレーション誤差を加味)
年平均風速の最大値	20年間の年平均風速の最大値[m/s] (シミュレーション誤差を加味せず)
年平均風速の最小値	20年間の年平均風速の最小値[m/s] (シミュレーション誤差を加味せず)
風向（16方位）別の風速出現頻度	20年間の風向（16方位）別の風速出現頻度

さらに、過年度事業にて整備された各地方の風況データを統合し、全国のデータとして整備した。統合された全国の20年間の年平均風速のマップを図4-2に示す。




図4-2 全国の20年間の年平均風速（高度80m、離岸距離50kmまで）

以降に、具体的な風況データ整備の手順を示す。

(1) 各年平均風速の整備

関東～四国地方における風況変動を明らかにするために、気象シミュレーションで得られた関東～四国地方の各地点における詳細メッシュ（500m メッシュ）のデータを用いて年平均風速の算出を行った。

具体的には、時間解像度 1 時間・水平解像度 500m メッシュのシミュレーション計算結果 20 年分を集計し、1991 年から 2010 年の各年の年平均風速をメッシュ毎に計算した。

なお、シミュレーションでは風は空間 3 成分（水平方向（東西・南北）、鉛直方向）の値を計算していることから、ある時間の風を $V_i(u_i, v_i, w_i)$ とし、以下のように水平風速及び年平均風速の計算を実施した。

● 風速

$$|V_i| = \sqrt{(u_i^2 + v_i^2)} \quad (4-1)$$

● 年平均風速

$$|\bar{V}_{\text{年}}(j)| = \frac{1}{n} \sum_i^n \sqrt{(u_i^2 + v_i^2)} \quad (n = (1 \text{ 年間の日数}) * 24 \text{ 時間}) \quad (4-2)$$

(2) 年平均風速に関する風況データの整備

関東～四国地方における 20 年分の詳細メッシュの年平均風速のデータベースをもとに風況の変動幅の解析を実施した。20 年分の風況の変動幅については、標準偏差の指標を用いて分析した。現在、国際的に用いられている風力発電事業のリスク評価は、各々のリスク要因（年変動、シミュレーション誤差等）の変動が正規分布していると仮定して評価を行っている。風力発電事業全体のリスク（標準偏差）は、各々のリスク要因の標準偏差を重ね合わせる事によって算出されている。従って、国際的に用いられているリスク評価手法と適合させるためには、年平均風速の変動に関する標準偏差を算出することが重要である。

具体的には以下に示す流れで、年平均風速の変動幅だけでなく、年平均風速の推定の際のシミュレーション誤差によって発生するリスクも考慮し、関東～四国地方の風況の変動幅に関するリスク解析を実施した。

① 年平均風速データを用いた風況の変動幅解析

関東～四国地方で作成された 20 年分の年平均風速をもとに、各メッシュにおける年平均風速自体の標準偏差 $\sigma_{\text{シミュレーション年変動}}$ を解析することで、気象シミュレーションによって算出された年平均風速の変動幅に関する解析を実施した。

(1) で計算した 20 年分の年平均風速データから、20 年平均風速及びシミュレーション

年変動幅（20年の年平均風速の標準偏差）をメッシュ毎に計算した。また、年平均風速の最大値及び最小値の計算も行った。年平均風速の最大値は20年間のうち年平均風速が最も大きい年の平均風速とし、年平均風速の最小値は平均風速が最も小さい年の平均風速とした。

20年平均風速及びシミュレーション年変動は、以下の式に従って計算した。

- 20年平均風速

$$|\bar{V}_{20\text{年}}| = \frac{1}{N} \sum_j^N |\bar{V}_{\text{年}}(j)| \quad (N=20\text{年}) \quad (4-3)$$

- シミュレーション年変動幅

$$\sigma_{\text{シミュレーション年変動幅}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_j^N \left(|\bar{V}_{\text{年}}(j)| - |\bar{V}_{20\text{年}}| \right)^2} \quad (N=20\text{年}) \quad (4-4)$$

② 年平均風速のシミュレーション誤差解析

関東～四国地方における年平均風速データのシミュレーション誤差に対する標準偏差 $\sigma_{\text{シミュレーション誤差}}$ を把握するために、気象官署で長年にわたって観測された風況の実測データを用いてシミュレーションの誤差解析を行った。

1) 比較データの抽出

一般的に、大形の風力発電機の回転に必要な最低風速（カットイン風速）は3.0～5.0[m/s]とされているため、本シミュレーション誤差の分析においては、年平均風速が3.5[m/s]以上の19地点（図4-3）をシミュレーション誤差評価の対象とし、過去20年分（1991年～2010年）の年平均風速の実測値を抽出した（過年度事業では4.0[m/s]以上の地点を抽出していたが、当該地域は過年度事業で対象とした地域と比べて全般的に風速が低いため3.5[m/s]以上とした）。なお、気象官署の機器等の変更により統計データとして使用できないものは比較対象のデータから除いた。

また、気象官署の年平均風速との比較のために、シミュレーション値は各気象官署の風速計の計測高度に対応した値を抽出した。




図 4-3 平均風速が 3.5[m/s]以上の気象官署
(国土地理院「地理院地図 (フラッシュ版)」にて作成)

2) シミュレーション誤差の分析

シミュレーション誤差は 1)で抽出した年平均風速の実測値 (気象官署) 及びシミュレーション値より、以下の式にて求めた。

誤差

$$\text{Err}_i = \text{SIM}_i - \text{OBS}_i \quad (4-5)$$

OBS_i : 年平均風速 (気象官署)

SIM_i : 年平均風速 (シミュレーション値)

シミュレーション誤差の標準偏差

$$\sigma_{\text{シミュレーション誤差}} = \sqrt{\frac{\sum_i^n (\text{Err} - \text{Err}_i)^2}{n}} \quad (4-6)$$

平均誤差

$$\overline{\text{Err}} = \frac{\sum_i^n (\text{SIM}_i - \text{OBS}_i)}{n} \quad (4-7)$$

n : 20年間,5地点の年平均実測値の有効なサンプル数.

※年平均風速は実測値・シミュレーション値ともに気象官署で測定された実測値の20年平均で規格化している。

3) シミュレーション誤差分析結果

以下に、実施したシミュレーション誤差分析の結果を示す。

- シミュレーション誤差の平均値 (μ) : 0.4[%]
- シミュレーション誤差の標準偏差 (σ) : 6.2[%]

※シミュレーション誤差は、平均風速に対する誤差の割合[%]で示す。




図 4-4 シミュレーション誤差頻度分布

横軸にシミュレーション誤差率[%]（誤差[m/s]を平均風速[m/s]で規格化した値）を示し、縦軸に頻度[%]を示す。青線は算出したシミュレーション誤差の平均値及び標準偏差から算出した正規分布曲線を示す。

③ 年平均風速の変動幅に関するリスク評価

①で算出した年平均風速自体の標準偏差 $\sigma_{\text{シミュレーション年変動}}$ 及び②で算出した気象シミュレーションの誤差の標準偏差 $\sigma_{\text{シミュレーション誤差}}$ (6.2%) は、それぞれの変動が正規分布に従っていると仮定すると、正規分布の加法性により、以下の式を用いて合成することができる。

$$\sigma_{\text{年変動リスク}}^2 = \sigma_{\text{シミュレーション年変動}}^2 + \sigma_{\text{シミュレーション誤差}}^2 \quad (4-8)$$

上記の式にて各メッシュの $\sigma_{\text{年変動リスク}}$ を算出し、これを年平均風速の標準偏差(シミュレーション誤差を加味)とした。

(3) 風向に関する風況データの整備

4.1.1 で整備された各詳細メッシュにおける 20 年分の時別の風況データ (20 年間×365 日×24 時間=175,200 時間分のデータ) を用いて、風向別風速出現頻度の集計を風速階級別及び全風速域に対して実施した。また、全風速域に対する風向別の平均値の算出、及び、公開用データにおいてメッシュ内に矢印として表示するための最頻風向 (5.5m/s 以上の風速域を対象) の集計も行った。

4.1.1 で整備された各詳細メッシュにおける 20 年分の時別の風況データには、水平風速 (東西方向、南北方向) 及び鉛直風速のデータが整備されている。16 方位の風向の情報はこの水平風速データを利用して作成可能である。各詳細メッシュにおける風向別風速出現頻度はこの風向(16 方位)の情報と水平風速データを利用して作成した。風向は 16 方位別(北、北北東、北東、東北東、東、東南東、南東、南南東、南、南南西、南西、西南西、西、西北西、北西、北北西)に分類し、風速階級は 2~3m/s 間隔で分類した。表 4-3 に風向別風速出現頻度の解析例を示す。

表 4-3 風向（16 方位）別の風速出現頻度と平均風速、及び最頻風向の例

最頻風向 北西

	0.3[m/s]	4.0[m/s]	6.0[m/s]	9.0[m/s]	12.0[m/s]	15.0[m/s]	全風速	風向別 平均風速
	~ 4.0[m/s]	~ 6.0[m/s]	~ 9.0[m/s]	~ 12.0[m/s]	~ 15.0[m/s]	~		
北北東	1.22	0.61	0.34	0.16	0.11	0.06	2.5	5.06
北東	1.4	1.59	2.78	1.79	0.54	0.14	8.24	7.33
東北東	1.71	2.98	4.5	1.43	0.24	0.07	10.93	6.58
東	1.77	2.69	2.53	0.63	0.13	0.04	7.79	5.86
東南東	1.61	1.9	1.92	0.46	0.15	0.07	6.11	5.87
東南	1.33	1.25	1.21	0.4	0.09	0.05	4.33	5.72
南南東	1.03	0.78	0.81	0.31	0.1	0.05	3.08	5.81
南	0.87	0.59	0.83	0.44	0.18	0.08	2.99	6.58
南南西	1.11	0.98	1.43	0.96	0.33	0.18	4.99	7.14
南西	1.63	1.33	0.88	0.33	0.09	0.03	4.29	5.21
西南西	2.56	1.53	1.02	0.72	0.2	0.06	6.09	5.47
西	2.73	2.2	1.96	0.7	0.17	0.04	7.81	5.51
西北西	2.24	2.66	4.07	2.38	0.84	0.29	12.47	7.21
北西	1.64	1.66	4.02	3.95	2.26	0.48	14.01	8.7
北北西	1.35	0.64	0.5	0.13	0.02	0	2.65	4.46
北	1.2	0.38	0.12	0.02	0	0	1.72	3.38

次に、各詳細メッシュ別に整備した風向（16 方位）別の風速出現頻度データの可視化を行った。可視化には、風向（16 方位）別の風速出現頻度を表現する図として一般的な風配図を利用した。この風配図は、ある地点の風向の特性を可視化するために利用される図であり、卓越風向やその他風向・風速特性などが一目で把握可能となる。本事業では各詳細メッシュ別にこの風配図を作成し、関東～四国地方における風向特性を一目で把握することが可能なデータを整備した。図 4-5 に風配図の例を示す。




図 4-5 風配図の例

4.1.3 公開用データの作成

(1) データ公開方法

4.1.2 までで構築された風況変動データベースの各データは座標を持っているため、地図化して表現することが可能である。また、同じく作成された風配図は各データ毎に作成されるため、リンクして表示することが可能である。

地図化したデータは、「平成 23 年度東北地方における風況変動データベース作成事業」において整備した風況変動データベース公開システムを元に、背景地図に地理院地図を利用したダウンロード機能を付与して整備した。データ公開システムのシステム構成模式図を、図 4-6 に示した。




図 4-6 システム構成模式図

(2) 風況変動データベース公開システム

風況変動データベース公開システム（以下、公開システム）は、大きく二つの要素から構成されている。1つは公開システムの使い方や風況変動データベースに関する解説を行ったウェブサイトであり、1つは公開データを取得するためのデータダウンロード機能である。本項では、それぞれの設計について記した（実際の公開時には文言等について若干の変更はされる可能性がある）。

① ウェブサイト

公開システムの説明、風況変動データベースに関する解説及び公開データを取得するためのリンクを配置する。

1) 全体画面構成

ヘッダー・フッター・全体デザインについては、環境省地球環境局が担当しているサイト (<http://www.env.go.jp/earth/index.html>) 内で公開されることを考慮して、共通のものを利用した。




図 4-7 ウェブサイト全体構成

2) 個別構成要素

a) タイトル

【文言】

風況マップ

平成 23 年度版マップデータ掲載日：平成 24 年 5 月 8 日

平成 24 年度版マップデータ掲載日：平成 27 年 2 月 3 日

平成 25 年度版マップデータ掲載日：平成 27 年 2 月 3 日

平成 25 年度第 2 版マップデータ掲載日：平成 27 年 x 月 x 日

【イメージ】

風況マップ (全国)

平成23年度風況マップデータ掲載日：平成24年5月8日
平成24年度風況マップデータ掲載日：平成27年2月3日
平成25年度風況マップデータ掲載日：平成27年2月3日
平成25年度第2版風況マップデータ掲載日：平成27年4月6日

図 4-8 タイトル

b) データ公開の目的と概要

【文言】

風力発電の導入に向けた検討の参考資料としていただくため、「平成23年度東北地方における風況変動データベース作成事業委託業務」、「平成24年度北海道地方における風況変動データ作成事業委託業務」、「平成25年度九州・沖縄地方における風況変動データ作成事業委託業務」及び「平成25年度再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統整備等調査事業委託業務」において作成したマップデータ（約 500m メッシュ）を公開しています。これらの委託業務では、日本全国における風力発電事業の風況変動リスク評価のための風況変動データベースを作成しています。業務の詳細は、成果報告書を参照してください。

なお、本データベースは、風速及び風向のみを考慮したデータベースであり、各種社会条件や事業採算性等は考慮しておりません。また、本データベースによって表示される風況データは観測に基づいたものではなく、シミュレーションによって算出されたものであり、シミュレーション誤差を含んだデータです。データベースを利用する際は、この点に十分留意してご利用ください。

本成果物を利用することによって生じたあらゆる不利益又は損害に対して、環境省は一切責任を負いません。

風況変動データベースを引用する場合には、出典（環境省「風況変動データベース」）や条件等を明記してください。

【イメージ】

データ公開の目的と概要

風力発電の導入に向けた検討の参考資料としていただくため、「平成23年度東北地方における風況変動データベース作成事業委託業務」、「平成24年度北海道地方における風況変動データ作成事業委託業務」、「平成25年度九州・沖縄地方における風況変動データ作成事業委託業務」及び「平成25年度再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統整備等調査事業委託業務」において作成したマップデータ（約 500m メッシュ）を公開しています。これらの委託業務では、日本全国における風力発電事業の風況変動リスク評価のための風況変動データベースを作成しています。業務の詳細は、[成果報告書](#)を参照してください。

なお、本データベースは、風速および風向のみを考慮したデータベースであり、各種社会条件や事業採算性等は考慮しておりません。また、本データベースによって表示される風況データは観測に基づいたものではなく、シミュレーションによって算出されたものであり、シミュレーション誤差を含んだデータです。データベースを利用する際は、この点に十分留意してご利用ください。








本成果物を利用することによって生じたあらゆる不利益又は損害に対して、環境省は一切責任を負いません。

風況変動データベースを引用する場合には、出典（環境省「風況変動データベース」）や条件等を明記してください。

図 4-9 データ公開の目的と概要


c) データの取得方法

【文言】

1. 「マップデータの閲覧」をクリックすると、地図が表示されます。
陸上のデータは    アイコンから市町村単位で、洋上のデータは    アイコンから一次メッシュ単位（約 80km 四方）で取得することができます。
平成 25 年度成果が紫及びピンクの範囲、平成 24 年度までの成果が緑色の範囲です。
※縮小時は以降の手順 2～5 を、拡大時は手順 6 を参照してください。
2. 地図上で、閲覧したい都道府県または地域（例：「沖縄」）のバルーンをクリックしてください。
3. 選択した都道府県内の市区町村名一覧がポップアップで表示されます。
4. 閲覧したい市区町村（例：「久米島町」）をクリックすると、該当するデータが圧縮形式（Zip 形式）でダウンロードされます。
5. 洋上の場合は閲覧したい付近の  をクリックすると、該当するデータが圧縮形式（Zip 形式）でダウンロードされます。
6. 地図上で、閲覧したい市区町村界をクリック（例：「久米島町」）すると、該当するデータが圧縮形式（Zip 形式）でダウンロードされます。

【イメージ】

データの取得方法

1. 「マップデータの閲覧」をクリックすると、地図が表示されます。







陸上のデータは▼アイコンから市町村単位で、海上のデータは■アイコンから一次メッシュ単位（約60km四方）で取得することができます。
 平成25年度成層が厚及びピンクの範囲、平成24年度までの成層が緑色の範囲です。
 ※緑の境界は島の半線2-5を、藍の境界は半線6を参照してください。
2. 地図上で、閲覧したい都道府県または地域（例：「沖縄」）のバリエーションをクリックしてください。

3. 選択した都道府県内の市町村名一覧がポップアップで表示されます。

4. 閲覧したい市町村（例：「久米島町」）をクリックすると、該当するデータが圧縮形式（Zip形式）でダウンロードされます。

5. 海上の場合は閲覧したい市町村の■をクリックすると、該当するデータが圧縮形式（Zip形式）でダウンロードされます。

6. 地図上で、閲覧したい市町村界をクリック（例：「久米島町」）すると、該当するデータが圧縮形式（Zip形式）でダウンロードされます。


図 4-10 データの取得方法

d) システム起動ボタン

【文言】

マップデータの閲覧

【イメージ】

マップデータの閲覧

図 4-11 「マップデータの閲覧」ボタン

【動作】

【マップデータの閲覧】クリック：データダウンロード用地図ウィンドウが起動する。



図 4-12 データダウンロード用地図ウィンドウ

e) データの閲覧方法

【文言】

1. ダウンロードした市区町村（例：「久米島町」）または一次メッシュ単位のデータを Zip 解凍し、KMLViewer で開くと該当するデータが表示されます。

※上図は生物多様性センターで公開されている NEIG で表示した例です。

2. 各メッシュは平均風速別に色分けされています。


3. 各メッシュまたは風向矢印をクリックすると、風況データが表示されます。

4. 風配図をクリックすると、拡大した風配図と風向別頻度分布が、表示されます。

【イメージ】

データの閲覧方法


1. ダウンロードした市区町村（例：「久米島町」）または一次メッシュ単位のデータをZip解凍し、KMLViewerで開くと該当するデータが表示されます。




※上図は生物多様性センターで公開されているNFIGで表示した例です。

2. 各メッシュは平均風速別に色分けされています。


年平均風速 [m/s]



3. 各メッシュまたは風向矢印をクリックすると、風況データが表示されます。



4. 風況図をクリックすると、拡大した風況図と風向別頻度分布が、表示されます。



f) 公開風況データベース項目

【文言】

次のデータ項目を公開しています。

風況変動データベース項目

データ項目	データの説明
20年間の年平均風速	20年間の年平均風速の平均値[m/s] (シミュレーション誤差を加味せず)
年平均風速の標準偏差	20年間の年平均風速の標準偏差[%] (シミュレーション誤差を加味)
年平均風速の最大値	20年間の年平均風速の最大値[m/s] (シミュレーション誤差を加味せず)
年平均風速の最小値	20年間の年平均風速の最小値[m/s] (シミュレーション誤差を加味せず)
風向(16方位)別の風速出現頻度	20年間の風向(16方位)別の風速出現頻度(風況図及び最頻風向等も含む)

※風況変動データベースは、気象シミュレーションで得られた 1991 年から 2010 年の 20 年間の風況データ（時間解像度 1 時間・空間解像度 500m）に基づき作成したものです。この詳細な風況データを元に、地上高 80m における 20 年間の年平均風速及び風向（16 方位）別風速出現頻度を算出しています。

【イメージ】

公開風況変動データベース項目	
次のデータ項目を公開しています。	
データ項目	データの説明
20年間の年平均風速	20年間の年平均風速の平均値(m/s) (シミュレーション誤差を加味せず)
年平均風速の標準偏差	20年間の年平均風速の標準偏差[%] (シミュレーション誤差を加味)
年平均風速の最大値	20年間の年平均風速の最大値(m/s) (シミュレーション誤差を加味せず)
年平均風速の最小値	20年間の年平均風速の最小値(m/s) (シミュレーション誤差を加味せず)
風向(16方位別)の風速出現頻度	20年間の風向(16方位)別の風速出現頻度(風速区分及び累積風向等も含む)

※風況変動データベースは、気象シミュレーションで得られた1991年から2010年の20年間の風況データ（時間解像度1時間・空間解像度500m）に基づき作成したものです。この詳細な風況データを元に、地上高80mにおける20年間の年平均風速及び風向（16方位）別風速出現頻度を算出しています。

図 4-14 風況変動データベース項目

g) 免責事項

【文言】

本データベースを利用することによって生じたあらゆる不利益又は損害に対して、環境省は一切責任を負いません。

本データベースの作成に当たり、その妥当性につきましては細心の注意を払っておりますが、シミュレーション手法によって推定された風況データである性質上、一定の誤差を含んでいます。データベースを利用する際は、この点に十分留意してご利用ください。環境省は、風況変動データベースの正確性について保証をするものではありません。

本ウェブサイトに掲載している情報に関し、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害や記載事項（リンク等を含む。）が原因で発生した損害についても、環境省は一切責任を負いません。

【イメージ】

免責事項
<ul style="list-style-type: none"> 本データベースを利用することによって生じたあらゆる不利益又は損害に対して、環境省は一切責任を負いません。 本データベースの作成に当たり、その妥当性につきましては細心の注意を払っておりますが、シミュレーション手法によって推定された風況データである性質上、一定の誤差を含んでいます。データベースを利用する際は、この点に十分留意してご利用ください。環境省は、風況変動データベースの正確性について保証をするものではありません。 本ウェブサイトに掲載している情報に関し、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害や記載事項（リンク等を含む。）が原因で発生した損害についても、環境省は一切責任を負いません。

図 4-15 免責事項

3) サーバ構成

サーバに設置されるデータのフォルダ構成や命名規則などを設計した。

a) フォルダ構成

サーバ側に設置するデータのフォルダ構成と、各フォルダに格納するファイルに関する情報を記した。なお、本システムを設置する環境省のサーバは、Linux+Apache 環境での動作のため、大文字小文字が区別されることに留意した。

【フォルダ構成】

[ApRoot([root]/windState)]

```
├─css
├─data
│   └─windrose
├─img
│   └─oki
│   └─windrose
├─js
└─zip
```

フォルダ	役割
css	ApRoot 以下のフォルダで利用するスタイルシートを格納
data/windrose	風況の詳細表示用の html を格納
img	ApRoot 以下のフォルダで利用する画像を格納
img/oki	操作説明用の画像ファイルなど
img/windrose	風配図の画像を格納
js	データダウンロード用地図ウィンドウを処理するプログラムを格納
zip	Zip 形式で圧縮した風況・風向データ (KML 形式) を格納

1. css フォルダ

ApRoot 以下で利用するスタイルシートファイル (css) を格納する。

なお、更に上位に環境省サイト内で共通のスタイルシート (<http://www.env.go.jp/common.css>) が存在する。これらで利用できるものはそのまま利用した。

2. data フォルダ

表示データを格納するフォルダを有する。本フォルダには、データダウンロードに利用する各 kml (県別バルーン、市町村界、洋上の 1 次メッシュ) ファイルを格納した。

3. data/windrose フォルダ

風況詳細を表示するために利用する html を格納した。メッシュ単位のファイルとする。

【ファイルの命名規則】

北海道 : "Hokkaido_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.html

東北地方 : "Tohoku_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.html

東日本 : "East-Japan_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.html

西日本 : "West-Japan_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.html

九州地方 : "Kyushu_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.html

沖縄地方 : "okinawa{0}_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.html

※{0}は 1~3。

4. img フォルダ

ApRoot 以下のフォルダで利用する画像を格納した。

【ファイルの命名規則】

特になし

5. img/oki フォルダ

操作説明用画像を格納した。

【ファイルの命名規則】

特になし

6. img/windrose フォルダ

風配図画像を格納した。

【ファイルの命名規則】

北海道 : "Hokkaido_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.png

東北地方 : "Tohoku_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.png

東日本 : "East-Japan_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.png

西日本 : "West-Japan_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.png

九州地方 : "Kyushu_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.png

沖縄地方 : "okinawa{0}_Wrose_"+7 ケタメッシュ番号.png

※{0}は 1~3。

7. js フォルダ

データダウンロード用地図ウィンドウを処理するプログラムファイル。jquery1.8.2
を利用した。

【ファイルの命名規則】

特に無し

8. zip フォルダ

Zip 形式で圧縮した風況・風向 KML ファイル。

【ファイルの命名規則】

陸上：5桁市町村コード.zip

洋上：1次メッシュコード（4桁）.zip

各圧縮ファイルは、共通で次の構成となっている。

【フォルダ構成】

[root]

└─data

├── narrowarea：風向、風況それぞれのデータを格納した kmz ファイル。

└── {5桁市町村コード又は4桁一次メッシュコード}LinkEnt.kml

② 公開データ取得機能

1) データダウンロード用地図表示

①で設計した公開用サイトから、①2)d) に記したボタンをクリックした際の動作で起動する、データダウンロード用の地図表示機能。

【ファイル】

ApRoot/map.html

【動作】

- ・ドラッグ&ドロップすることで、地図をパン（移動）する。
- ・マウスホイールを前（後）回転することで、地図を拡大（縮小）する。
- ・操作パネルで、地図を移動、拡大（縮小）操作が可能。




図 4-16 操作パネル

- ・📍📍📍 アイコン（都府県バルーン）クリックで、市町村名一覧からデータダウンロード。
- ・📦📦📦 アイコン（メッシュアイコン）クリックで、周辺の洋上のデータダウンロード。
- ・拡大時のみ、市町村界または一次メッシュ界をクリックすることで、データダウンロード。




図 4-17 拡大時の地図表示

2) 都府県バルーン

都府県バルーンをクリックして表示される市町村名をクリックし、該当する市町村の風況データをダウンロードする機能。

【ファイル】

実データ：ApRoot/data/index.kml

リンクデータ：ApRoot/zip/5 桁市町村コード.zip

【動作】

- ・都府県バルーン内の市町村名をクリックすると、リンクデータをダウンロードする。




図 4-18 市町村名クリック時の動作

【詳細】

- ・市町村をまたがるメッシュは、またがるいずれかの市町村データに含めるものとした（重複させない）。
- ・メッシュデータと風向の矢印データはレイヤを分け、それぞれ On/Off を可能とした。
- ・広範囲で表示すると、メッシュの色分けや矢印が見えなくなることで、同時に数多くのデータを表示した場合、動作が遅くなることを踏まえ、一定の高さ以上に引いて表示した際には、自動的にメッシュデータが非表示にするようにデータを作成した。また、矢印はメッシュに比べて動作が重く、早い段階で見えにくくなるため、メッシュよりも低高度で非表示になるようにした。ただし、KMLViewer によっては意図通りに非表示にならないものがある。
- ・洋上風力については、範囲を離岸距離 30km かつ水深 200m 未満として抽出した。ただし、小笠原周辺については水深データが存在しないため、離岸距離 30 km 未満の条件のみで抽出した。
- ・洋上風力は 1 つあたりの範囲が広く、動作が遅くなりやすいので、一次メッシュの範囲（約 80km 四方）で分割したデータを作成しそれぞれダウンロード可能とした。

3) メッシュデータ属性表示

各メッシュデータに、KML の属性を付与し、それぞれクリックすることで表示する機能。

【ファイル】

ダウンロードデータの data/narrowarea/5 桁市町村コード.kmz

【動作】




図 4-19 メッシュクリック時の属性表示

- 各メッシュをクリックすると、該当メッシュが保持している属性データを表示する。属性項目は次の 8 項目とする。

座標（東経）

座標（北緯）

20年間の年平均風速[m/s]

年平均風速の標準偏差[%]

年平均風速の最大値[m/s]

年平均風速の最小値[m/s]

最頻風向（風速 5.5m/s 以上）

風配図

【詳細】

- 年平均風速が 5.5m/s 未満のデータについては、メッシュの表示は行うが、透明表示とした。そのため、クリックすると該当メッシュの風況が表示される。
- 風速 5.5m/s 以上の最頻風向が無かった場合、風向を示す矢印は表示しない。
- 年平均風速が 5.5m/s 未満であっても、5.5m/s 以上の最頻風向が存在する場合、透明なメッシュの上に矢印を表示する。



図 4-20 メッシュと最頻風向の表示

- ・メッシュの色分け区分は年平均風速によるものとし、色分けは図 4-21 の通りとした。




図 4-21 メッシュデータの色分け

4) 風況詳細データ表示

各メッシュデータに、風況の詳細情報を関連付け、KML 属性の風配図画像をクリックすることで表示する機能。

【動作】




図 4-22 風況詳細データの表示

【詳細】

- ・緯度・経度で検索可能な地図サービスで利用できるように、緯度・経度を 10 進で表示している。
- ・風配図及び風況詳細データはダウンロードさせると正しく表示できない場合があるため、サーバにあるファイルへのリンクとした。

(3) 風況変動データベースの公開用データ化


公開用データベースについては、作成した過去 20 年の風況データベースを座標（緯度経度）と平均風速などの属性を表形式のデータ（タブ区切りのテキスト、csv 形式）に変換した上で、KML の属性形式である HTML 形式に変換した。

図形データは、今回の対象範囲全域を 1 つのデータとして公開すると、データサイズが大きすぎて表示に非常に時間がかかったり、動作が遅くなったりする、といった不都合が生じる。従って、全域のデータを市町村単位に分割し、これらの問題が発生しないように配慮した。

具体的な図形処理方法としては、関東～四国地方 31 都府県を県別に区分し、各都府県・地域の都府県バルーンを作成した。都府県バルーンをクリックすることで市町村名が表示されるように市町村一覧を HTML 形式で作成した。対象市町村をクリックするとその市町村内に含まれるデータが表示される仕組みとした。表示するデータは、一辺を 0.005 度四方（約 500m）のメッシュデータとして、事業者が計画地点近傍の地域を選択してデータを表示できるように配慮した。また、最頻風向を示す矢印データを各メッシュに記すことで、広範囲での風向きを把握できるように配慮した。該当メッシュをクリックすることで各メッシュの属性値（平均風速など）が表示されるように、属性値を関連づけた。それぞれの処理方法や留意した点などを以下に記した。

① 過去 20 年間風況データから KML 属性データ作成

表形式の風況データは、経度、緯度、年平均風速の平均値（m/s）、平均風速の標準偏差（%）、年平均風速の最大値（m/s）、年平均風速の最小値（m/s）、最頻風向、出現頻度（NNE/0.3-4.0）、出現頻度（NNE /4.0-6.0）・・・出現頻度（N/15.0-）、出現頻度（N/Total）、平均風速（N）の順に格納されている（図 4-23）。なお、値のない個所は”nan”と表記されている。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
195047	195047142.455	41.225	8.53000	7.11000	8.86000	8.14490	6	1.04	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
195048	195048142.460	41.225	8.53000	7.11000	8.86260	8.15000	6	1.04	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
195049	195049142.465	41.225	8.53000	7.11000	8.86751	8.15000	6	1.04	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
195050	195050142.470	41.225	8.53423	7.11000	8.87000	8.15000	6	1.04	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
195051	195051142.475	41.225	8.54000	7.11000	8.87000	8.15000	6	1.04	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
195052	195052142.480	41.225	8.54000	7.11000	8.87383	8.15383	6	1.04	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

図 4-23 表形式データ（エクセルで読み込んだ場合）

図 4-23 に記された表形式のデータから、経度、緯度の列を利用して GIS のポイントデータを作成し、それぞれのポイントに対して、各属性を付与した。これらの作業は、ArcGIS の「XY データの追加」機能を利用した。

② 風況データ表示用メッシュデータ作成

風況データの表示最小単位であるメッシュデータの作成について記した。

1) 関東～四国地方 31 都府県ポイントデータと周辺一次メッシュの作成

関東～四国地方 31 都府県の各都府県庁の座標位置に市町村一覧を表示するためのポイントを作成した。周辺海域には、風況データが存在する一次メッシュを作成した。(図 4-24)。




図 4-24 関東～四国 31 都府県と周辺海域の一次メッシュデータと市町村一覧の例

2) 県別市町村一覧の作成

県別市町村一覧は、「国土交通省 基盤数値情報ダウンロードサービス (<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>)」より、行政区域データ (平成 25 年 4 月 1 日作成) を取得して作成した。利用した各都府県の市町村一覧を別紙 3 に記した。

3) 市町村単位メッシュデータの作成

メッシュデータを、別紙表 1 に記した市町村の単位で分割した。市町村の境のメッシュデータは隣り合う両方の市町村いずれかに含めることとした。厳密ではないが、北の地域の市町村に属するように配置した（北海道＞東北＞関東＞関西＞四国＞九州・沖縄）。模式的に、図 4-25 にイメージを示した。




図 4-25 市町村またがりのメッシュデータ

4) GIS データをメッシュに適用

0.005 度四方で作成されたメッシュデータ内には、必ず 1 点の風況データ（図 4-23 に記したデータの 1 行）が含まれる。メッシュデータに風況データを付与するため、空間的な結合処理を行った。図 4-26 に模式図と、作成結果のデータイメージを記した。赤枠で記したメッシュに黒丸の風況データを付与するものである。




図 4-26 メッシュと風況データとの空間結合


(4) 公開データの取得方法

① 基本操作

(ア) トップページ「マップデータの閲覧」をクリックする。




(イ) 地図ダウンロード用ウィンドウが起動する。




(ウ) 閲覧したい地域 (例:「道北」) のアイコンをクリックすると市町村一覧がポップアップで表示される。



(エ) ポップアップした画面から、閲覧したい市町村名をクリックすると、該当するデータがダウンロードされる。




(オ) 洋上の場合、メッシュアイコンをクリックするとデータがダウンロードされる。




② 陸上風力・洋上風力データの見方

以下に、ArcGIS Explorer で表示した例を示す。

(ア) 陸上風力は、市町村単位でデータが表示される。



(イ) 洋上風力は、選択された一次メッシュに含まれる海域のデータが表示される。




③ 凡例区分の見方

凡例区分は、年平均風速別に色分けされている。

年平均風速[m/s]


- - 5.5m/s
- 5.5m/s - 6.0m/s
- 6.0m/s - 6.5m/s
- 6.5m/s - 7.0m/s
- 7.0m/s - 7.5m/s
- 7.5m/s - 8.0m/s
- 8.0m/s - 8.5m/s
- 8.5m/s - 9.0m/s
- 9.0m/s -

5.5m/s 未満のデータは透明のメッシュで表示されていて、属性データ自体は存在している。



④ 詳細風況の見方

風況の詳細は、メッシュの属性に表示された風配図からリンクして表示する。



風向別頻度分布には、風向別風速区分別の頻度(%)と、全風速の頻度の合計値、風向別の平均風速を表示する。

4.2 自然条件等の GIS データの整備

4.2.1 自然条件等の GIS データ整備における考え方

自然条件等の GIS データの整備は、以下の観点から実施し、既存の GIS データを有効活用しつつ、不足する情報については本事業で GIS データを作成した。

- 1) 「風力有望エリアの抽出・設定」に関連し、風力発電所の立地を考慮した場合に回避すべき重要な動植物の分布等の自然条件情報、居住地の分布等の社会条件情報を整備する。
- 2) 「各系統整備検討エリアに関する基本送電線配置パターンの検討」に関連し、既設送電線、既設変電所、既設発電所等の電気設備関連情報を整備する。
- 3) 「系統整備可能地域の検討」に関連し、自然公園地域や鳥獣保護区域などの設置が不可能な土地利用規制地等の情報を整備する。
- 4) 「コスト及び環境影響の比較評価」に関連し、送電線の立地や送電線建設工事に関して配慮すべき環境情報を整備する。

4.2.2 収集・整備した情報

前述の4つの観点から必要となる、①自然条件、②社会条件等、③法制度等、④電気設備関連、に係る情報を収集・整備した。整備した情報を表 4-4 に示す。

表 4-4 収集・整備した情報

No	カテゴリ	情報名	出典・入手元	1) 風力有望 エリアの抽出	2) 基本送電 線配置パタ ーンの検討	3) 系統整備 可能地域の 検討	4) 環境 影響の比 較評価
1	①自然 条件	イヌワシ・クマタカ 2 次メッシュ情報	「鳥類等に関する風力発電施設立地適 正化のための手引き」(平成 23 年,環境 省自然保護局野生生物課)	○			○
2		特定植物群落	「自然環境基礎調査 特定植物群落調 査」(環境省生物多様性センターHP)			○	○
3		自然性の高い植生	「自然環境基礎調査 植生調査」(環境 省生物多様性センターHP)				○
4		天然保護区域	「日本の天然記念物」(1995,加藤陸奥雄 ほか監修)より作成			○	○
5		保護林	林野庁の各森林管理局 HP				○
6		KBA	「KBA マップ」(Key Biodiversith Area HP)				○
7		日本の重要湿地 500	「日本の重要湿地 500」(平成 13 年,環境 省)			○	○
8		オオワシ・オジロワシ 2 次メッシュ情報	「鳥類等に関する風力発電施設立地適 正化のための手引き」(平成 23 年,環境 省自然保護局野生生物課)				○
9		ガン類・ハクチョウ類 の主要な集結地 2 次 メッシュ情報	「鳥類等に関する風力発電施設立地適 正化のための手引き」(平成 23 年,環境 省自然保護局野生生物課)				○

No	カテゴリ	情報名	出典・入手元	1) 風力有望 エリアの抽出	2) 基本送電 線配置パター ンの検討	3) 系統整備 可能地域の 検討	4) 環境 影響の比 較評価
10		渡りをするタカ類集結地 2次メッシュ情報	鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(平成23年,環境省自然保護局野生生物課)				○
11		海鳥天然記念物指定地	「日本の天然記念物」(平成7年,加藤陸奥雄ほか監修)より作成				○
12		景観資源の分布	第3回 自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査(平成元年,環境省)				○
13	②社会 条件等	道路	「数値地図(空間データ基盤)」(平成14～19年,国土地理院)	○			
14		自衛隊基地	本事業において作成			○	
15		米軍基地	本事業において作成			○	
16		標高	「数値地図 50mメッシュ(標高)」(平成13年,国土地理院)	○		○	
17		最大傾斜角	「数値地図 50mメッシュ(標高)」(平成13年,国土地理院)より作成	○			
18		地上開度	「数値地図 50mメッシュ(標高)」(平成13年,国土地理院)より作成	○			
19		水深	「J-EGG500 水深データ」(日本海洋データセンター)	○			
20		離岸距離	「基盤地図情報 縮尺レベル 25000」(国土地理院 HP)	○			
21		居住地	「地域メッシュ統計 平成17年国勢調査」(平成17年,(財)統計情報研究開発センター)より作成	○		○	
22		航空法制限エリア	「航空法」(平成23年,国土交通省)より作成	○			
22	③法制 度等	自然公園地域	「国土数値情報 自然公園地域データ」(平成23年,国土交通省国土政策局)	○	○	○	○
23		自然環境保全地域	「国土数値情報 自然保全地域データ」(平成23年,国土交通省国土政策局)	○	○	○	○
24		鳥獣保護区	「国土数値情報 鳥獣保護区データ」(平成23年,国土交通省国土政策局)			○	○
25		世界自然遺産	「国土数値情報 世界自然遺産データ」(平成23年,国土交通省国土政策局)	○	○	○	○
26		保安林	「国土数値情報 森林地域データ」(平成23年,国土交通省国土政策局)	○			○
27		都市地域	「国土数値情報 都市地域データ」(平成23年,国土交通省国土政策局)	○		○	
28		土地利用	「国土数値情報 3次メッシュデータ」(平成21年,国土交通省国土政策局)	○		○	○
29		地すべり地形	「地すべり地形 GIS データ」(平成25年,防災科学研究所)			○	○
30	国指定文化財	「国指定文化財等データベース」(文化庁 HP)				○	
31	④電気 設備関 連	送電線	本事業において作成		○		
32		発電所	本事業において作成		○		
33		変電所	本事業において作成		○		
34		開閉所	本事業において作成		○		

4.2.3 本事業において作成した情報

本事業において GIS データを作成した情報の概要を以降に示す。

(1) 自衛隊基地、米軍基地情報

自衛隊基地については、海上・陸上・航空自衛隊 HP から自衛隊基地の住所情報を参照し、地理院地図等を用いた航空写真判読を行って自衛隊基地 284 箇所（海上自衛隊 53 箇所、陸上自衛隊 158 箇所、航空自衛隊 73 箇所）の立地区域をポリゴン形式で整備した。

米軍基地については、防衛省 HP より住所情報を参照し、地理院地図等を用いた航空写真判読を行って在日米軍施設 135 箇所（一時的な利用地含む）をポリゴン形式で整備した。

自衛隊基地について整備した情報を表 4-5、米軍基地について整備した情報を表 4-6 に示す。

表 4-5 GIS データを作成した情報（自衛隊基地）

情報名	自衛隊基地
カテゴリ	社会条件等
データ内容	全国の自衛隊基地の立地区域について、陸上自衛隊 158 箇所、航空自衛隊 73 箇所、海上自衛隊 53 箇所のデータを整備した。陸上・航空・海上自衛隊 HP から自衛隊基地の住所情報を参照し、地理院地図等を用いた航空写真判読を行って立地区域の面データを作成した。
出典・入手元	陸上自衛隊：陸上自衛隊 HP で公開されている駐屯地一覧 航空自衛隊：航空自衛隊 HP で公開されている基地一覧 海上自衛隊：海上自衛隊 HP で公開されている編成・基地に載っている部隊、各地方隊 HP で公開されている編成に載っている部隊、自衛隊年鑑 2010 に載っている部隊
座標系	JGD2011 / (B, L)
データ形式	シェープファイル（面）
属性情報	名称、所在地、種類、方面、地方隊、所在部隊
特記事項	陸上自衛隊は隣接する演習場がある場合、演習場を含む面データを作成した。

イメージ



表 4-6 GIS データを作成した情報（米軍基地）

情報名	米軍基地
カテゴリ	社会条件等
データ内容	全国の在日米軍施設（一時的な利用地を含む）の立地区域について 135 箇所のデータを整備した。防衛省の HP から在日米軍施設・区域の住所情報を参照し、地理院地図等を用いた航空写真判読を行って立地区域の面データを作成した。
出典・入手元	防衛省 HP で公開されている在日米軍施設・区域別一覧
座標系	JGD2011 / (B, L)
データ形式	シェープファイル（面）
属性情報	名称、所在地、種類、共用、用途
特記事項	在日米軍施設・区域には、米軍が一定の期間を限って使用している施設・区域（日米地位協定第 2 条第 4 項 (b)）と米軍が使用している施設・区域（日米地位協定第 2 条第 1 項 (a)）がある。

イメージ



(2) 送電線情報

国土地理院発行の数値地図(国土基本情報)ベクターデータを基に、各電力会社の公開する連系制約マップや電気設備情報、公示情報を用いて66kV以上の送電線に関する情報整備を行った。また必要に応じて、地理院地図等の航空写真を参照した。属性情報の整備に使用した各電力会社の情報を表4-7に示す。送電線データはライン形式とし、運用電圧、連系制約有無、電線線種、会社名等の情報を整備した。

なお、「基本送電線配置パターンの検討」や「潮流と電圧の評価」を行うに当たって必要となる、北海道・東北・九州の3エリアにおける送電線情報(110kV以上の送電線に関する各種情報等)については、一部電力会社へ問合せをする等して、より位置精度の高いデータベースを作成した。

送電線について整備した情報を表4-8に示す。


表4-7 送電線データの属性情報の整備に使用した情報

No.	電力会社	連系マップから図化可能な送電線(66kV以上)	出典	公開または想定時点
1	北海道電力	○ 66~110kV	「北海道電力 HP 管内の系統連系制約マップ(22kV~110kV系統)」(北海道電力HP)	平成24年度末時点までの事前相談及び接続検討結果
		○ 187~275kV	「熱容量面での連携制約の可能性について」(北海道電力HP)	平成25年12月時点(重負荷期)で想定
		情報なし 500kV		
2	東北電力	○ 66kV	「154kV未満系統の系統連系制約マッピングについて」(東北電力HP)	平成24年7月~平成25年3月の事前相談、系統アクセス検討の結果
		○ 154~500kV	「連系制約マッピング」(東北電力HP)	平成24年度の重負荷時及び軽負荷時で想定
3	東京電力	○ 66kV	「当社における系統情報について」(東京電力HP)	平成26年7月31日公開
		○ 154kV		平成26年7月31日公開
		○ 275~500kV		平成26年6月20日公開
4	中部電力	情報なし 66kV	「連系制約のマッピング(2012年(平成24年)10月更新)」(中部電力HP)	平成24年10月更新
		○ 154~500kV		
5	北陸電力	情報なし 66kV	「熱容量面での連系制約マップ」(北陸電力HP)	設備は平成26年3月現在設備、潮流は夏季ピーク時を基本
		○ 154~500kV		
6	関西電力	情報なし 77kV	「系統連系制約について」(関西電力HP)	平成26年3月24日更新
		○ 154~500kV		
7	中国電力	○ 66~110kV	「系統連系制約(マッピング)について(110kV以下)」(中国電力HP)	平成26年6月までに系統連系に係る検討の結果
		○ 220~500kV	「系統連系制約(マッピング)について(220kV以上)」(中国電力HP)	平成26年3月作成
8	四国電力	情報なし 66~110kV	「連系制約マップ(187kV以上の系統)」(四国電力HP)	平成26年度供給計画
		○ 187~500kV		
9	九州電力	○ 66~110kV	「66kV、110kV系統における系統連系制約について」(九州電力HP)	平成24年度までの事前相談、接続検討の結果
		○ 220~500kV	「九州電力管内連系制約マップ(22万V以上系統への連系)」(九州電力HP)	平成23年夏季ピーク断面での連系制約結果
10	沖縄電力	情報なし 66kV	「系統連系制約マッピング~132kV電力系統概要図~」(沖縄電力HP)	平成26年8月の重負荷期を想定
		○ 132kV		

表 4-8 GIS データを作成した情報 (送電線)

情報名	送電線
カテゴリ	電気設備関連
データ内容	国土地理院発行の数値地図 (国土基本情報) ベクターデータを基に、各電力会社で公開されている連系制約マップや電気設備情報、公示情報を用いて、運用電圧 66kV 以上の送電線の位置と属性情報を取得した。必要に応じて、地理院地図等の航空写真を参考情報として参照した。
出典・入手元	各電力会社 HP で公開されている連系制約マップや電気設備情報、公示情報、数値地図 (国土基本情報)、地理院地図等の航空写真
座標系	JGD2011 / (B, L)
データ形式	シェープファイル (線)
属性情報	電線線種、運用電圧、連系制約有無、会社名
特記事項	—

イメージ



(3) 発電所情報


国土数値情報の発電所データ（平成19年,国土交通省国土政策局）、社団法人電力土木技術協会HP等の既存HP、連系制約マップ等を参照し、全国約1,500箇所程度の発電所のうち66kV以上の送電線に連携しており、基本的に公開情報から得られる発電所713箇所（原子力発電所18箇所、火力発電所116箇所、水力発電所563箇所、その他発電所16箇所）の情報の整備を行った。発電所データはポイント形式とし、発電所名称、発電電力量、消費電力量、種別、発電所の種類、連系制約有無、連系送電線の運用電圧、会社名等の情報を整備した。

発電所について整備した情報を表4-9に示す。

表4-9 GISデータを作成した情報（発電線）

情報名	発電所
カテゴリ	電気設備関連
データ内容	各電力会社で公開されている連系制約マップ、国土数値情報の発電所データ、社団法人電力土木技術協会HP等の既存HP等に基づき、運用電圧66kV以上の送電線と連携している発電所の位置と属性情報を取得した。必要に応じて、地理院地図等の航空写真を参考情報として参照した。
出典・入手元	各電力会社HPで公開されている連系制約マップ、国土数値情報の発電所データ（平成19年,国土交通省国土政策局）、社団法人電力土木技術協会HP等の既存HP
座標系	JGD2011 / (B, L)
データ形式	シェープファイル（点）
属性情報	発電所名称、発電電力量、消費電力量、種別、発電所の種類、連系制約有無、連系送電線の運用電圧、会社名
特記事項	—

イメージ



(4) 変電所、開閉所情報


各電力会社の公開する「連系制約マップ」より収集可能な、連系送電線の高圧側電圧 66kV 以上の変電所約 2,500 箇所及び開閉所約 80 箇所の情報整備を行った。変電所、開閉所データはポイント形式とし、変電所名称、種別、連系制約有無、連系送電線の運用電圧、会社名等の情報を整備した。

変電所、開閉所について整備した情報を表 4-10 に、各電力会社のアクセスポイント一覧を表 4-11 から表 4-20 に示す。また、各電力会社管内の送電施設マップを図 4-27 から図 4-36 に示す。

表 4-10 GIS データを作成した情報 (変電所、開閉所)

情報名	変電所、開閉所
カテゴリ	電気設備関連
データ内容	各電力会社で公開されている連系制約マップ、国土数値情報の発電所データ、社団法人電力土木技術協会 HP 等の既存 HP 等に基づき、運用電圧 66kV 以上の送電線と連携している発電所の位置と属性情報を取得した。必要に応じて、地理院地図等の航空写真を参考情報として参照した。
出典・入手元	各電力会社 HP で公開されている連系制約マップ
座標系	JGD2011 / (B, L)
データ形式	シェープファイル (点)
属性情報	変電所名称、種別、連系制約有無、連系送電線の運用電圧、会社名
特記事項	—

イメージ






表 4-11 北海道電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧		連系制約
北海道電力	変電所	北新得	275kV	187kV	無
		西当別	275kV	187kV	無
		大野	275kV	187kV	無
		西野	275kV	187kV	無
		南早来	275kV	187kV	無
		室蘭	187kV		無
		恵庭	187kV		無
		西小樽	187kV		無
		北江別	187kV		無
		苗穂	187kV		無
		西札幌	187kV		無
		北芽室	187kV		無
		西旭川	187kV		無
		西滝川	187kV		無
		東釧路	187kV		無
		留辺蘂	187kV		無
		女満別	187kV		無
		旭川	187kV		無
		苫小牧	187kV		無
		西音更	187kV		無
		宇田別	187kV		連系制約が生じる可能性が高い
		西春別	187kV		無
		西名寄	187kV		連系制約が生じる可能性がある
		南札幌	187kV		無
		篠路	187kV		無
		南九条	187kV		無




図 4-28 東北電力管内の送電施設マップ

表 4-12 東北電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧		連系制約
東北電力	変電所	西仙台	500kV	275kV	無
		宮城中央	500kV	275kV	無
		岩手	500kV	275kV	無
		上北	500kV	275kV	無
		南相馬	500kV	275kV	無
		宮城	500kV	275kV	無
		西山形	275kV		無
		羽後	275kV		無
		水沢	275kV		無
		いわき	275kV		無
		能代	275kV		無
		五戸	275kV		無
		北新潟	275kV		連系制約が生じる可能性がある
		新潟	275kV		連系制約が生じる可能性がある
		須賀川	275kV		無
		青森	275kV		無
		福島	275kV		連系制約が生じる可能性がある
		新庄	275kV		無
		米沢	275kV		無
		中越	275kV		連系制約が生じる可能性がある
		秋田	275kV		無
		本名	275kV		連系制約が生じる可能性がある
		東福島	275kV		無
仙台	275kV		無		
石巻	275kV		無		
東上越	275kV		無		
東仙台	275kV		無		




図 4-29 東京電力管内の送電施設マップ

表 4-13 東京電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧	連系制約
東京電力	変電所	東山梨	500kV	連系制約が生じる可能性がある
		新筑波	500kV	無
		新坂戸	500kV 275kV	無
		新所沢	500kV 275kV	無
		新新田	500kV 275kV	連系制約が生じる可能性がある
		新茂木	500kV 275kV	連系制約が生じる可能性がある
		新栃木	500kV 275kV	連系制約が生じる可能性がある
		新秦野	500kV 275kV	連系制約が生じる可能性がある
		新富士	500kV 275kV	無
		新榛名	500kV 275kV	無
		新野田	500kV 275kV	無
		新多摩	500kV 275kV	無
		新京葉	500kV 275kV	連系制約が生じる可能性がある
		新木更津	500kV 275kV	無
		新佐原	500kV 275kV	連系制約が生じる可能性がある
		房総	500kV 275kV	無
		東群馬	500kV 275kV	無
		新岡部	500kV 275kV	無
		新古河	500kV 275kV	連系制約が生じる可能性がある
		新飯能	500kV 275kV	連系制約が生じる可能性がある
		新福島	500kV 275kV	無
		新信濃	500kV 275kV	無
		新豊洲	500kV 275kV	無
		北総	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		西毛	275kV	無
		北熊谷	275kV	無
		永代橋	275kV	無
		新座	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		青梅	275kV	無
		南多摩	275kV	無
		豊岡	275kV	無
		中相模	275kV	無
		多摩	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		南狭山	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		北多摩	275kV	無
		西横浜	275kV	無
		港北	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		逗子	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		上尾	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		北与野	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		練馬	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		池上	275kV	無
		南川崎	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		西越谷	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		墨東	275kV	無
		花見川	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		千葉中央	275kV	連系制約が生じる可能性がある
筑波南	275kV	連系制約が生じる可能性がある		
那珂	275kV	無		
常磐	275kV	無		
東毛	275kV	無		
京浜	275kV	連系制約が生じる可能性がある		
北相模	275kV	連系制約が生じる可能性がある		
荏田	275kV	連系制約が生じる可能性がある		
江東	275kV	連系制約が生じる可能性がある		
豊島	275kV	無		
高輪	275kV	無		

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧	連系制約
東京電力	変電所	京北	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		北葛飾	275kV	無
		北東京	275kV	無
		中東京	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		常総	275kV	無
		鹿島	275kV	無
		葛南	275kV	無
		上野	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		新宿	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		姉崎中央	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		東新宿	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		南横須賀	275kV	無




図 4-30 中部電力管内の送電施設マップ

表 4-14 中部電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧	連系制約
中部電力	変電所	東栄	500kV	無
		南信	500kV	無
		北部	500kV 275kV	無
		東部	500kV 275kV	無
		愛知	500kV 275kV	無
		新三河	500kV 275kV	無
		西部	500kV 275kV	無
		信濃	500kV 275kV	無
		駿遠	500kV 275kV	無
		亀山	275kV	無
		新鈴鹿	275kV	無
		佐久	275kV	無
		中濃	275kV	無
		中勢	275kV	無
		南勢	275kV	無
		西尾張	275kV	無
		東海	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		犬山	275kV	無
		三好	275kV	無
		北豊田	275kV	無
		瀬戸	275kV	無
		東豊田	275kV	無
		田原	275kV	無
		三河	275kV	無
		北松本	275kV	無
		東信	275kV	無
		新北信	275kV	無
		西名古屋	275kV	無
		西濃	275kV	無
		中信	275kV	無
		東名古屋	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		松ヶ枝	275kV	無
		名城	275kV	無
		南武平町	275kV	無
		金山	275kV	無
		幸田	275kV	無
		湖西	275kV	無
		遠江	275kV	無
		新佐倉	275kV	無
		川根	275kV	無
安倍	275kV	無		
駿河	275kV	無		




図 4-31 北陸電力管内の送電施設マップ

表 4-15 北陸電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧	連系制約
北陸電力	変電所	南福光	500kV	無
		加賀	500kV 275kV	無
		越前	500kV 275kV	無
		中能登	500kV 275kV	無
		南条	275kV	連系制約が生じる可能性がある
		新福井	275kV	無
		新富山	275kV	無
		東金津	275kV	無




図 4-32 関西電力管内の送電施設マップ

表 4-16 関西電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧	連系制約
関西電力	変電所	御坊	500kV	無
		信貴	500kV	無
		新綾部	500kV 275kV	無
		能勢	500kV 275kV	無
		紀の川	500kV 275kV	無
		西播	500kV 275kV	無
		南京都	500kV 275kV	無
		新生駒	500kV 275kV	無
		西京都	500kV 275kV	無
		北摂	500kV 275kV	無
		猪名川	500kV 275kV	無
		嶺南	500kV 275kV	無
		湖南	275kV	無
		南赤穂	275kV	無
		甲賀	275kV	無
		枚方	275kV	無
		金剛	275kV	無
		南大阪	275kV	無
		下穂積	275kV	無
		泉北	275kV	無
		多奈川	275kV	無
		東大阪	275kV	無
		北大阪	275kV	無
		姫路	275kV	無
		神戸	275kV	無
		南姫路	275kV	無
		新神戸	275kV	無
		生瀬	275kV	無
		泉南	275kV	無
		伊丹	275kV	無
		北豊中	275kV	無
		新寝屋川	275kV	無
		南河内	275kV	無
		北葛城	275kV	無
		洛南	275kV	無
		栗東	275kV	無
		西大阪	275kV	無
		湖東	275kV	無
		高砂	275kV	無
		新加古川	275kV	無
飾磨港	275kV	無		
西神戸	275kV	無		
小曾根	275kV	無		
淀川	275kV	無		
東播	275kV	無		
新愛本	275kV	連系制約が生じる可能性がある		
海南港	275kV	無		
三宮	275kV	無		




図 4-33 中国電力管内の送電施設マップ

表 4-17 中国電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧	連系制約
中国電力	変電所	西島根	500kV 220kV	連系制約が生じる可能性がある
		新山口	500kV 220kV	連系制約が生じる可能性がある
		新岡山	500kV 220kV	無
		新西広島	500kV 220kV	無
		東山口	500kV 220kV	連系制約が生じる可能性がある
		新広島	500kV 220kV	無
		北松江	500kV 220kV	連系制約が生じる可能性がある
		智頭	500kV 220kV	無
		日野	500kV 220kV	無
		東岡山	500kV 220kV	無
		笠岡	220kV	無
		黒瀬	220kV	無
		岡山	220kV	無
		作木	220kV	連系制約が生じる可能性がある
		新倉敷	220kV	無
		広島中央	220kV	無
		山口	220kV	連系制約が生じる可能性がある
		新徳山	220kV	連系制約が生じる可能性がある
広島	220kV	無		
松江	220kV	連系制約が生じる可能性がある		
北尾道	220kV	無		
新鳥取	220kV	無		
南山口	220kV	連系制約が生じる可能性がある		




図 4-34 四国電力管内の送電施設マップ

表 4-18 四国電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧	連系制約
四国電力	変電所	讃岐	500kV 187kV	無
		川内	500kV 187kV	無
		阿波	500kV 187kV	無
		東予	500kV 187kV	無
		大川	187kV	無
		北松山	187kV	無
		香川	187kV	無
		麻	187kV	無
		高松	187kV	無
		松山	187kV	無
		井川	187kV	無
		広見	187kV	無
		大洲	187kV	無
		西条	187kV	無
		壬生川	187kV	無
		高知	187kV	無
		奈半利川	187kV	無
国府	187kV	無		
鳴門	187kV	無		
三島	187kV	無		




図 4-35 九州電力管内の送電施設マップ

表 4-19 九州電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧		連系制約
九州電力	変電所	宮崎	500kV	220kV	無
		北九州	500kV	220kV	無
		熊本	500kV	220kV	無
		中九州	500kV	220kV	無
		脊振	500kV	220kV	無
		南九州	500kV	220kV	無
		中央	500kV	220kV	無
		東九州	500kV	220kV	無
		豊前	500kV	220kV	無
		西九州	500kV	220kV	無
		大隅	220kV		無
		出水	220kV		無
		南宮崎	220kV		無
		八代	220kV		無
		新日向	220kV		無
		北長崎	220kV		無
		鹿児島	220kV		無
		新鹿児島	220kV		無
		諫早	220kV		無
		東佐世保	220kV		無
		日田	220kV		無
		久留米	220kV		無
		武雄	220kV		無
		北佐賀	220kV		無
		唐津	220kV		無
		海崎	220kV		無
		西福岡	220kV		無
		古賀	220kV		無
		西大分	220kV		無
		門司	220kV		無
		南熊本	220kV		無
		柏田	220kV		無
		北熊本	220kV		無
		松島	220kV		無
		長崎	220kV		無
		人吉	220kV		無
		山家	220kV		無
		川内	220kV		無
		都城	220kV		無
		木佐木	220kV		無
		若松	220kV		無
		霧島	220kV		無
		住吉	220kV		無
		東福岡	220kV		無
筑豊	220kV		無		
緑川	220kV		無		
南福岡	220kV		無		
赤坂	220kV		無		
大分	220kV		無		
上津役	220kV		無		
到津	220kV		連系制約が生じる可能性がある		
速見	220kV		無		
苅田	220kV		無		
鳥栖	220kV		無		
東大分	220kV		無		
三池	220kV		無		
西谷	220kV		無		




図 4-36 沖縄電力管内の送電施設マップ

表 4-20 沖縄電力管内のアクセスポイント一覧

電力会社	種別	名称	連系送電線の運用電圧	連系制約
沖縄電力	変電所	北那覇	132kV	無
		友寄	132kV	無
		西原	132kV	無
		与那原	132kV	無
		渡口	132kV	無
		栄野比	132kV	無
		西那覇	132kV	無